



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 15/1/1(11)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

средняя общеобразовательная школа №3

в лице директора Солнцева Светланы Николаевны.

В период «05» февраля 2018 года по «01» марта 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, на основании распоряжения № 15 от 25.01.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, ИНН 7610039717 ОГРН 1027601111120. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 Солнцева Светлана Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1.	Расход воды на нужды пожаротушения в ПК 1-9 не соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний ВПВ на водоотдачу от 10.02.2018 года ООО «Промбезопасность»	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1 пункт 4.	01.09.2019	
2.	В здании школы провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией проложены не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, а именно: проложены в коробах из горючих	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.9	01.09.2019	

	материалов ПВХ.			
3.	В здании школы соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены телефонным кабелем с медными жилами (ТРИ).	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.60*	01.09.2019	
4.	Приемно-контрольный прибор АУПС в здании не защищен от несанкционированного доступа.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.48	01.09.2019	
5.	Допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации до осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м в здании школы.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.67	01.09.2019	
6.	Представленный выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты осуществлен не в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.09.2019	
7.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (имеются ОУ-3, требуются с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2А, 55В, С, Е).	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.09.2019	
8.	В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности в СОШ №3 не отражены следующие вопросы: а) порядок содержания эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 461	01.09.2019	

	промасленной спецодежды;		
9.	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>	<p>ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) пп м) пп.н) п. 462</p>	01.09.2019


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД и ПР
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
Золотарева М.В.



«01» марта 2018 года

Государственный инспектор ОНД и ПР
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
Шкарбан О.С.



«01» марта 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор СОШ №3 Солнцева С.Н. «01» марта 2018 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 01 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

В период «05» февраля 2018 года по «01» марта 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, на основании распоряжения № 15 от 25.01.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, ИНН 7610039717 ОГРН 1027601111120. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 18 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 Солнцева Светлана Николаевна 25.01.2018 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 Солнцева Светлана Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 1954 года постройки, 4-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянным стропилам и обрешетке, площадь здания 3040,8 кв. м. (согласно техническому паспорту на здание школы инвентарный номер 20.0.08670 от 28.01.2010 года). Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 13.08.2013 года серии 76-АБ №767361, учреждение занимает площади здания на праве оперативного управления. Документы-основания: Приказ Департамента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск «О закреплении муни-

ципального имущества на праве оперативного управления» от 03.10.2012 года №41-03/08-477; Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск «О внесении изменений в приказ от 03.10.2012 года №41-03/08-477 и в реестр объектов муниципальной собственности» от 10.07.2013 года №041-03-436; Акт приема-передачи от 10.07.2013 года. Здание рассчитано на одновременное пребывание 500 детей (фактически 360) и 50 человек работников. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 и 3 типа, контрольно-приемный прибор Сигнал - 20 установлен на 1-м этаже здания у секретаря. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре №07-18/ТО от «29» декабря 2017 года с ООО «Промбезопасность». На момент проведения проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 30.01.2018 года ООО «Промбезопасность», акт замеров уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 30.01.2018 года ООО «Промбезопасность». Здание оборудовано радиоканальной связью с выводом сигнала на ЦППС ФГКУ 2 ОФПС по ЯО. Заключен договор безвозмездного оказания услуг № 9-МТ от «09» января 2018 года «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 05.02.2018 года. Здание оборудовано ситсемой внутреннего противопожарного водопровода. Предоставлен акт по испытанию внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу от 10.02.2018 года ООО «Промбезопасность». Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом «ОЗОН-007» 12.08.2013 года ООО «Мастер-телеком», 22.06.2017 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (протокол №116/К/2017). Качество огнезащитной обработки соответствует норме. Проведена огнезащитная обработка косоуров двух лестничных клеток огнезащитной краской на водо-дисперсионной основе ВД-554 (протокол от 03.08.2016 года ООО ПК «Линия»). Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объекте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Расход воды на нужды пожаротушения в ПК 1-9 не соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний ВПВ на водоот-	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1 пункт 4.	СОШ №3 в лице директора Солнцева С.Н.

	дачу от 10.02.2018 года ООО «Промбезопасность»		
2.	В здании школы провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией проложены не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, а именно: проложены в коробах из горючих материалов ПВХ.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.9	СОШ №3 в лице директора Солнцевой С.Н.
3.	В здании школы соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации, которая предназначена для управления системой оповещения, выполнены телефонным кабелем с медными жилами (ТРИП).	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.60*	СОШ №3 в лице директора Солнцевой С.Н.
4.	Приемно-контрольный прибор АУПС в здании не защищен от несанкционированного доступа.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.48	СОШ №3 в лице директора Солнцевой С.Н.
5.	Допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации до осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м в здании школы.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.12.67	СОШ №3 в лице директора Солнцевой С.Н.
6.	Представленный выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты осуществлен не в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	СОШ №3 в лице зам. директора по ОБ Рязановой С.И.
7.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (имеются ОУ-3, требуются с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2А, 55В, С, Е).	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	СОШ №3 в лице директора Солнцевой С.Н.
8.	В разработанной инструкции о мерах пожарной безопасности в СОШ №3 не отражены следующие вопросы: а) порядок содержания эвакуационных путей;	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 461	СОШ №3 в лице зам. директора по ОБ Рязановой С.И.

	<p>б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</p> <p>в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;</p>		
9.	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>	<p>ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) пп м) пп.н) п. 462</p>	<p>СОШ №3 в лице зам. директора по ОБ Рязановой С.И.</p>

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №15/1/1(11) от 01.03.2018 года.

Государственный инспектор ОНД и ПР
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
Золотарева М.В.



« 01 » марта 2018 года

Государственный инспектор ОНД и ПР
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
Шкарбан О.С.



« 01 » марта 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор СОШ
№3 Солнцева С.Н. « 01 » марта 2018 года

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)